



## OBČINA ZREČE

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče  
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498  
e-pošta: info@zrece.eu / spleť: www.zrece.eu

Številka: 3510-0089/2026-2

Datum: 2.7.2026

Skladno z Gradbenim zakonom - GZ-IB (Ur. list RS, št. 75/2025), Zakonom o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 21/2025), Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št. 30/2023), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče (Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2010) Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015), Občina Zreče izdaja:

### MNENJE

Projektantskemu pooblaščencu **Ibis d.o.o.** v postopku lokacijske preverite – **izda pozitivno mnenje** za področje kanalizacije na parc. št. 1407/7, 1407/8, 1408/1 k.o. Preloge.

1. Občina Zreče – režijski obrat je izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Zreče in upravljavec javne kanalizacije v naseljih občine Zreče.
2. Na obravnavanem območju mora biti izvedeno čiščenje komunalnih odpadnih voda z malo komunalno čistilno napravo, z vgrajenim jaškom za vzorčenje, MKČN mora pri sekundarnem čiščenju dosegati sledeče parametre:
  - KPK - manj kot 200 mg/l, BPK5 - ni določeno, izvedejo se meritve
3. Prezem blata iz MKČN mora biti najmanj enkrat na tri leta v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ( Ur. list RS, št. 98/2015, 76/2017, 81/2019, 194/2021)
4. Na obravnavanem območju mora biti :
  - padavinske odpadne vode s streh in pohodnih površin, je potrebno priključiti preko peskolovov,
  - v peskolovih očiščeno padavinsko odpadno vodo se odvaja preko zbirnega revizijskega jaška interne meteorne kanalizacije v ponikovalnico ali odvodni jarek na zemljišču investitorja,
  - predlagamo izvedbo zbiralnika/zadrževalnika padavinskih voda
5. Stranka mora v celoti upoštevati Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 72/2025).

Investitor si je dolžan v skladu z 43. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNSPP in 133/23), pridobiti mnenje na podlagi projektne dokumentacije DGD, pri čemer morajo biti upoštevani navedeni pogoji. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z 73. členom Gradbenega zakona

Pripravila:  
Nina Petelinek

Vodja oddelka gospodarskih javnih služb  
Štefan Posilovič dipl.upr.org., inž. grad

Vročiti: Ibis d.o.o., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica  
Vložiti: Zbirka dokumentarnega gradiva.

