



OBČINA ZREČE

Prejeto:

07. 10. 2019

savaprojekt
2559

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče
tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498
e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu

Številka: 3510-00180/2019-2

Datum: 2.10.2019

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) kot upravljalec občinskih cest na predlog izhodišč pri pripravi OPPN za stanovanjsko naselje ob Ilirski poti-Vinter -2 - območje UN 1/109-del, parcela 529/3 k.o. 1100-Zreče, ki ga je pripravil Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, št. 19086-10 podajamo naslednje

PREDLOGE

Pri načrtovanju novega cestnega priključka iz parcele št. 529/3 k.o. 1100-Zreče na JP št. 985281-Ilirska-Brinjeva gora je potrebno upoštevati:

- Zakon o cestah (Ur. list RS št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. list RS št. 82/13, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US), Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1, 36/18), Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS št. 99/15, 46/17, 59/18), Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur. list RS št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1), Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče (Ur. list RS št. 48/12) ter ostale pravilnike, tehnične normative, standarde in predpise s področja cestne zakonodaje.
- Cestni priključek mora biti v celoti sprojektiran skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih kot je določeno za individualne priključke.
- Vključevanje iz parc št. 529/3 k.o. 1100-Zreče na JP št. 985281-Ilirska-Brinjeva gora ne sme biti moteno v smislu vzvratne vožnje.
- Cestni priključek mora biti izveden tako, da meteorna in druga voda iz priključka parc. št. 529/3 k.o. 1100-Zreče ne bo pritekala na JP št. 985281. Prav tako ne sme biti onemogočeno obstoječe odvodnjavanje iz vozišča JP št. 985281.
- Investitor je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala pri gradnji na zemljiščih, ki niso v lasti investitorja ter škodo, ki bi bila povzročena zaradi uporabe neprimerne tehnologije pri izvedbi in nadaljnjem vzdrževanju cestnega priključka, ki je v lasti investitorja.
- Na območju cestnega priključka je zaradi zagotavljanja prometne varnosti potrebno zagotoviti zadovoljivo preglednost, zato znotraj meja cestnega telesa in preglednostnega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitve skulptur,



likovnih del in podobnega na način, ki bi oviral preglednost na območju priključka ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne varnosti pri vključevanju.

- Priključek je investitor dolžan vzdrževati in skrbeti za njegovo prevoznost v lastni režiji (pluženje, odvodnjavanje, morebitno urejanje po neurju...).
- V kolikor investitor ni lastnik zemljišča na katerem namerava zgraditi objekte in urediti cestni priključek, si mora pred izdajo soglasja pridobiti lastništvo ali služnost.
- Začetek del mora izvajalec oz. investitor del prijaviti Občini Zreče.

Pripravila:
Simona Črešnar,
Svetovalka I

Črešnar



[Signature]
Štefan Posilovič, dipl. upr. org., inž. gradb.
Vodja GJS in prostor

Vročiti:

1. Savaprojekt d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
2. Zbirka dokumentarnega gradiva

