



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

OBČINA ZREČE	
Signirni znak:	Prejeto:
Vrednotnice: EUR	01. 10. 2019
Priloga:	
Šifra zadeve:	



Št. 2450 /19-AP

Občina Zreče
Cesta na Roglo 13b
3214 Zreče

Ljubljana, 30.9.2019

Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana, kot nosilec urejanja prostora in operater distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Zreče na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter na osnovi 467. člena Energetskega zakona EZ – 1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15 in 43/19) podaja naslednje

SMERNICE

pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN Stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2

Vlagatelj Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, je po elektronski pošti z dne 26.9.2019 pozval ADRIAPLIN d.o.o., operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Zreče, da poda morebitne predloge in pripombe na predlog izhodišč za pripravo OPPN Stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2.

I. Pri pripravi OPPN za Stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 je potrebno upoštevati naslednje smernice:

1. Na območju OPPN Stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 je zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje delovnega tlaka 200 mbar, odsek V 7-3-PE63.
2. Stanovanjski objekt naj bo umeščen v prostor tako, da bo odmik od plinovodnega omrežja znašal 2 m ali več.
3. Za načrtovani objekt se lahko predvidi priključitev objekta na že zgrajeno plinovodno omrežje, odsek V 7-3-PE63 ob Ilirski poti.
4. V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globljimi od 0,5 m.
5. Na območju OPPN je bilo za obstoječi plinovod pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje po takrat veljavni zakonodaji, vendar je pred izdajo mnenja potrebno urediti še vpis služnosti obratovanja in vzdrževanja ter dostop do plinovoda v zemljiško knjigo. Vpis služnosti bo uredil Adriaplin d.o.o. na lastne stroške.

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



adriaplin

ADRIAPLIN d.o.o.
Dunajska cesta 7
1000 LJUBLJANA, Slovenija
Tel.: +386 1 234 21 00, Fax: +386 1 432 10 93
info@adriaplin.si, www.adriaplin.si

6. Za izpolnjevanje pogojev ogrevanja iz PURES (Uradni list RS, št. 52/2010) se za s prostorskim aktom načrtovane objekte (obstoječi objekt s prizidavami) predvidi ogrevanje z zemeljskim plinom v kombinaciji z obnovljivimi viri energije.
7. Priklučitev novo načrtovanih objektov na plinovodno omrežje bo možna po pridobitvi soglasja za priklučitev po energetskega zakonu EZ-1 in skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili.
8. Pogoje in način priklučevanja na omrežje zemeljskega plina določa Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe systemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 62/07) in systemska obratovalna navodila ODS.
9. Gradnjo novega priklučka izvede operater distribucijskega sistema ali od njega pooblašeni izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.

II. Pri pripravi OPPN za Stanovanjsko naselje ob Ilirski poti – Vinter-2 je potrebno upoštevati naslednje zahteve iz energetskega zakona in iz pravilnikov:

1. Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014, 81/15 in 43/19) določa varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina, ki ga predstavlja zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi.
2. Pri umeščanju predvidenih ureditev v prostor in določitvi odmkov od obstoječe plinovodne infrastrukture je potrebno, poleg vseh veljavnih predpisov in normativov, upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Ur. l. RS št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1).

Pripravila
Anja Pšeničnik, d.i.o.g.

Pšeničnik

Alojz Babič, u.d.i.s.
odg. vod. teh. sekt.

[Signature]
Adriaplin d.o.o.

Priloge:

- Situacija obstoječega plinovodnega omrežja

adriaplin d.o.o.

TRR: SI56 2900 0000 1938 014, UniCredit Banka Slovenija d.d.
ID za DDV: SI55956149
Matična številka: 5865379
Reg. št. vložka: 1/25697/00
Okrožno sodišče v Ljubljani
Osnovni kapital: 12.956.935,00 EUR



LEGENDA

Obstoječe:

— Plinovodno omrežje 200 mbar



Območje OPPN

Občina:

Zreče

Vsebina:

Plinovodno omrežje
Priloga k smernicam

Merilo:

Ni v merilu

Datum:

September 2019

adriaplin

